

Protokoll Funktionsprüfung Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern

Standort der Anlage

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Produkt

KAV, Kolben-Antiheberventil

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.50-415

MAV, Membran-Antiheberventil

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.50-415

Membranventil gegen Aushebern

Verwendbarkeitsnachweis: _____

Messung

Die Funktionsprüfung wurde mittels der Prüfarmatur Antiheberventil durchgeführt:

Messergebnis: _____ bar

Heberschutzfunktion **gegeben**Heberschutzfunktion **nicht gegeben**

Nur KAV: Der Einstellwert wurde vor der Prüfung an den Füllstand im Tank angepasst und nach dem Test wieder auf den möglichen Maximalfüllstand gestellt.

Alternativ zur Messung: Test

Die Funktionsprüfung wurde nicht durchgeführt. Ein Funktionstest durch Simulation eines Leitungsabrisses durch Öffnen am tiefsten Punkt der Ölleitung wurde durchgeführt. Es trat keine nennenswerte Menge Heizöl aus.

Checkliste

Die Sichtkontrolle ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.

Die Einstellhöhe wurde geprüft und plombiert. Die Einstellhöhe wurde dokumentiert und der Anlagendokumentation beigelegt.

Der Heizölverbraucher wurde zur Entlüftung der Ölleitung in Betrieb genommen und dann gestoppt.

Einstellwert

Einstellwert für die Absicherungshöhe: _____

Notizen

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift/Stempel _____